



# Productcertificaat K46759/02

Uitgegeven 2014-04-01  
Vervangt K46759/01  
Pagina 1 van 3


## Wavin TS buizen

### VERKLARING VAN KIWA

Met dit, conform het Kiwa-Reglement voor Productcertificatie, afgegeven productcertificaat verklaart Kiwa dat het gerechtvaardigd vertrouwen bestaat dat de door

## Wavin Nederland BV

geleverde producten, die zijn gespecificeerd in dit certificaat en voorzien van het onder "Merken" aangegeven Kiwa<sup>®</sup>-keur merk, bij aflevering voldoen aan Kiwa-beoordelingsrichtlijn BRL-17105 "Kunststofleidingssystemen van PE voor het transport van drinkwater en ruw water."



Bouke Meekma  
Kiwa

Openbaarmaking van het certificaat is toegestaan.

Advies: raadpleeg [www.kiwa.nl](http://www.kiwa.nl) om na te gaan of dit certificaat geldig is.

Certificaat

#### Kiwa Nederland B.V.

Sir Winston Churchillaan 273  
Postbus 70  
2280 AB RIJSWIJK

Tel. 070 414 44 00  
Fax 070 414 44 20  
[info@kiwa.nl](mailto:info@kiwa.nl)  
[www.kiwa.nl](http://www.kiwa.nl)



190027

#### Leverancier

Wavin Nederland BV  
J C Kellerlaan 8  
7772 SG HARDENBERG

Tel. 0523 288377  
Fax 0523 288678

#### Productieplaats 1

Wavin GmbH  
Kunststoff-Rohrsysteme  
Industriestrasse 20  
49767 Twist  
Duitsland  
Telefoon +49 (0)5936/12-0  
Telefax +49 (0)5936/12-211

[www.wavin.de](http://www.wavin.de)  
[info@wavin.de](mailto:info@wavin.de)

#### Productieplaats 2

Wavin GmbH  
Borrweg 10  
39448 Westeregeln  
Duitsland  
Telefoon +49 (0)3926899-0  
Telefax +49 (0)3926899111

Certificatieproces  
bestaat uit initiële en  
periodieke beoordeling  
van:

- kwaliteitssysteem
- product

## Wavin TS buizen

### PRODUCTSPECIFICATIE

Buizen conform beoordelingsrichtlijn K17105 "leidingsystemen van PE voor transport van drinkwater en ruw water".

De in onderstaande tabellen aangegeven afmetingen en typen behoren tot dit certificaat.

Materiaal	PE100	
	11	17
SDR	11	17
PN	16	10
Diameter (mm)		
90	X	X
110	X	X
125	X	X
140	X	X
160	X	X
180	X	X
200	X	X
225	X	X
250	X	X
280	X	X
315	X	X
355	X	X
400	X	X
450	X	X
500 <sup>1)</sup>	X	X
560 <sup>1)</sup>	X	X
630 <sup>1)</sup>	X	X

<sup>1)</sup> 1 laags buis

Kleur van de 3-lagen buis:


- binnen- en buitenlaag: blauw
- middenlaag: zwart

Kleur van 1 laags buis: blauw

### MERKEN

Buizen:

De navolgende merken en aanduidingen moeten op deugdelijke, duidelijke en duurzame wijze op elk product en productverpakking zijn aangebracht:

- ◆ **KIWA**  ;
- ◆ fabrieksnaam, handelsnaam;
- ◆ materiaal identificatie: PE100;
- ◆ het SDR getal;
- ◆ PN- getal;
- ◆ nominale buitendiameter en nominale wanddikte in mm;
- ◆ productiecode;

Plaats van het merk: op elke buis op een onderlinge afstand van maximaal 2 meter.

De uitvoering van de merken is als volgt: duidelijke, duurzame en onuitwisbare opdruk.

## Wavin TS buizen

---

### TOXICOLOGISCHE EISEN

Toelating:

Dit product is toegelaten op basis van de eisen die zijn vastgelegd in de "Regeling materialen en chemicaliën drink- en warm tapwatervoorziening" (gepubliceerd in de Staatscourant).

ATA criteria:

Aan de ATA-productcertificering liggen twee hoofdcriteria ten grondslag. Permanent dient voldaan te worden aan de:

- tijdens de toelatingsprocedure goedgekeurde receptuur die in verband met de vertrouwelijkheid is vastgelegd in de niet-openbare ATA bijlage bij certificaat K46759.  
Wijzigingen hierin mogen uitsluitend worden doorgevoerd nadat de hiervoor geldende toelatingsprocedure met goed gevolg is doorlopen;
- specifieke ATA-producteisen die in verband met de vertrouwelijkheid zijn vastgelegd in de niet-openbare ATA bijlage bij certificaat K46759.

### TOEPASSING EN GEBRUIK

De PE- buizen, volgens deze BRL zijn toepasbaar voor leidingen die bestemd zijn voor het transport van drinkwater en ruw water met een maximum temperatuur van 40°C volgens NEN EN 12201

### WENKEN VOOR DE AFNEMER

Inspecteer bij aflevering of:

- geleverd is wat is overeengekomen;
- het merk en de wijze van merken juist zijn;
- de producten geen zichtbare gebreken vertonen als gevolg van transport en dergelijke.

Indien u op grond van het hiervoor gestelde tot afkeuring overgaat, neem dan contact op met:

- Wavin Nederland BV

en zo nodig met:

- Kiwa Nederland B.V.

Raadpleeg voor de juiste wijze van opslag, transport en verwerking de verwerkingsvoorschriften van de certificaathouder.