



DANMARK

Godkendelse
VA 2.47/19153

Udstedt: 2016.05.10

Gyldig til: 2019.04.01

Opfylder kravene i BR 15 incl. tillæg

GODKENDELSESINDEHAVER:

Nordisk Wavin A/S
Wavinvej 1
DK-8450 Hammel
Telefon: +45 86 96 20 00
Telefax: +45 86 96 94 61
Internet: www.wavin.dk

Lugtlukke


HepVO

dim. Ø32/ 1 ¼" og Ø40/ 1 ¼"

FABRIKAT:

Hepworth Plumbing Products, England

MÆRKNING:

- Fabrikantmærke: Hepworth HepVO
- Godkendelsesnummer
- Godkendelsesmærke: 

RØRFORENINGENS VVS-NR.:

Ø32 mm: 18 6650.032

Ø40 mm: 18 6650.040

KVALITETSKONTROL:

Godkendelsesindehaver opretholder obligatorisk kontrolaftale med Teknologisk Institut, Aarhus.

BETINGELSER FOR MONTERING OG BRUG:

Montering:

Lugtlukker er beregnet til montering på afløb fra installationsgenstande i bygninger for at hindre lugtgener fra afløbsinstallationen hvor den er tilsluttet.

Montering:

Lugtlukker skal monteres således, at den er tilgængelig for eftersyn og udskiftning.

Lugtlukker skal for at undgå tilsmudsning monteres med en hældning på mindst 1°.

Lugtlukket monteres i henhold til godkendelsesindehaverens anvisninger.

BEMÆRKNINGER:

Ifølge DS 432 "Norm for afløbsinstallationer" skal vandlås kunne klare både 400 Pa over- og undertryk.

Lugtlukker fungerer uden vand og lever op til kravet om at kunne klare overtryk (400 Pa) mens det i mindre omfang kan klare undertryk (100 Pa).

BESKRIVELSE OG TEKNISKE DATA:

Udførelse:

Lugtlukket er fremstillet i PP og udformet som et cirkulært rør med et luknings element af gummi. Ved undertryk i afløbet slippes luft ind, mens den lukker lufttæt ved overtryk i afløbsledningen.

Tilslutning:

Med gummimanchet: Spidsende på 32 mm og 40 mm afløbsrør.


Thomas Bruun